

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

N° 1812-CPR-2359

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), il a été établi que le produit de construction :

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), it was established that the construction product:

Produit
Product

Ventilation dans les bâtiments – Clapets coupe-feu
Ventilation for buildings – Fire dampers

Référence du produit
Reference of the product

ISONE 1500

mis sur le marché par ou pour
placed on the market by or for

ALDES
20 BLD JOLIOT CURIE
69694 VENISSIEUX CEDEX - FRANCE

et produit dans l'usine de fabrication de
and produced in the manufacturing plant located in

Vénissieux, France

est soumis par le fabricant à un contrôle de production en usine, et que EFFECTIS France, organisme de certification notifié, a réalisé les essais/calculs de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit, l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine.

is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFFECTIS France, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'annexe ZA de la norme de référence **EN 15650 : 2010 pour le système 1** sont appliquées, et que le ou les produits satisfont toutes les exigences prescrites.

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performance, described in Annex ZA of the standard **EN 15650 : 2010 under system 1** are applied, and that the product(s) fulfill(s) all the prescribed requirements set out above.*

Ce certificat, délivré pour la première fois le **5 janvier 2026**, demeure valide tant que les exigences relatives aux méthodes d'essai et au contrôle de production en usine incluses dans la norme harmonisée et utilisées pour évaluer les caractéristiques déclarées restent inchangées, et que le produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de manière significative.

*This certificate, first issued on **January 5th 2026**, remains valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.*


Ce certificat permet au fabricant, ses mandataires ou ses distributeurs, établis dans l'Espace Economique Européen, d'apposer le marquage CE.

This certificate allows the manufacturer, its mandatories or its distributors, stated in the European Economic Area, to affix the CE marking.

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : **05/02/2026.**

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director,

Yannick LE TALLEC
Directrice Certification / Certification director



Organisme notifié
Notified body
n° 1812

ANNEXE AU CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES N° 1812-CPR-2359
A LA NORME EN 15650 : 2010
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
TO THE STANDARD EN 15650 : 2010

Produit
Product **Ventilation dans les bâtiments – Clapets coupe-feu**
Ventilation for buildings – Fire dampers

Référence du produit
Reference of the product **ISONE 1500**

Certificat délivré à
Certificate delivered to **ALDES**
20 BLD JOLIOT CURIE
69694 VENISSIEUX CEDEX - FRANCE

Description du champ couvert par le certificat / Description of the field covered by the certificate:

Suivant le rapport de classement d'Efectis France n°EFR-14-002348 Rév.4
In accordance with the classification report issued by Efectis France n°EFR-14-002348 Rev.4

Dépression -1500 Pa	Pressure differential -1500 Pa
---------------------	--------------------------------

Clapets de section maximale :
1000 x 1000 mm → 1500 x 500 mm et tailles
intermédiaires avec un demi-périmètre maximum de
2000 mm

Fire dampers with maximum dimensions:
1000 x 1000 mm → 1500 x 500 mm and intermediate sizes
with 1/2 perimeter maximum size 2000 mm

Montage encastré dans un voile en béton d'épaisseur
≥ 110 mm

Flush mounted in a wall made of concrete, thickness ≥ 110 mm

Montage encastré dans un voile en béton cellulaire
d'épaisseur ≥ 100 mm

Flush mounted in a wall made of aerated concrete, thickness
≥ 100 mm

E	I	t	v _e	-	h _o	-	i	↔	o	-	S
E	I	120	v _e	-	-	-	i	↔	o	-	S

Montage encastré dans une dalle en béton d'épaisseur
≥ 110 mm

Flush mounted in a slab made of concrete, thickness ≥ 110 mm

E	I	t	v _e	-	h _o	-	i	↔	o	-	S
E	I	90	-	-	h _o	-	i	↔	o	-	S

Clapets de section maximale : 600 x 600 mm

Fire dampers with maximum dimensions: 600 x 600 mm

Montage encastré dans une dalle en béton d'épaisseur
≥ 150 mm

Flush mounted in a slab made of concrete, thickness ≥ 150 mm

E	I	t	v _e	-	h _o	-	i	↔	o	-	S
E	I	240	-	-	h _o	-	i	↔	o	-	S

Montage encastré dans un voile en béton d'épaisseur ≥ 175 mm

Flush mounted in a wall made of concrete, thickness ≥ 175 mm

Montage encastré dans un voile en béton cellulaire d'épaisseur ≥ 150 mm

Flush mounted in wall made of aerated concrete, thickness ≥ 150 mm

E	I	t	v _e	-	h _o	-	i	↔	o	-	S
E	I	240	v _e	-	-	-	i	↔	o	-	S

Montage en batterie de dimension maximale 2470 x 1670 mm encastré dans un voile en béton d'épaisseur ≥ 110 mm et de densité ≥ 2200 kg/m³

Flush mounted of maximum dimension 2470 x 1670 mm in interconnected group in a wall made of concrete, thickness ≥ 110 mm, density ≥ 2200 kg/m³

E	I	t	v _e	-	h _o	-	i	↔	o	-	S
E	I	90	v _e	-	-	-	i	↔	o	-	S

Dépression -500 Pa

Pressure differential -500 Pa

Clapets de section maximale :

1000 x 1000 mm → 1500 x 500 mm et tailles intermédiaires avec un demi-périmètre maximum de 2000 mm

Fire dampers with maximum dimensions:

1000 x 1000 mm → 1500 x 500 mm and intermediate sizes with 1/2 perimeter maximum size 2000 mm

Montage encastré dans une dalle en béton d'épaisseur ≥ 150 mm

Flush mounted in a slab made of concrete, thickness ≥ 150 mm

E	I	t	v _e	-	h _o	-	i	↔	o	-	S
E	I	180	-	-	h _o	-	i	↔	o	-	S

Montage encastré dans un voile en béton d'épaisseur ≥ 150 mm

Flush mounted in a wall made of concrete, thickness ≥ 150 mm

Montage encastré dans un voile en béton cellulaire d'épaisseur ≥ 150 mm

Flush mounted in a wall made of aerated concrete, thickness ≥ 150 mm

E	I	t	v _e	-	h _o	-	i	↔	o	-	S
E	I	180	v _e	-	-	-	i	↔	o	-	S

Montage en batterie de dimension maximale 2470 x 1670 mm encastré dans un voile en béton d'épaisseur ≥ 110 mm et de densité ≥ 2200 kg/m³

Flush Mounted of maximum dimension 2470 x 1670 mm in interconnected group in a wall made of concrete, thickness ≥ 110 mm, density ≥ 2200 kg/m³

E	I	t	v _e	-	h _o	-	i	↔	o	-	S
E	I	120	v _e	-	-	-	i	↔	o	-	S



ACCREDITATION
N° 5-0540
PORTÉE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Organisme notifié
Notified body

n° 1812

CARACTERISTIQUES DECLAREES / DECLARED CHARACTERISTICS

Conditions d'activation nominale	Conforme
Capacité de charge du capteur	-
Température de réponse du capteur :	
▪ Face au flux d'air	Conforme
▪ Profil au flux d'air	Conforme
Temps de réponse à la fermeture	Conforme
Temps de fermeture	< 30 s
Fiabilité opérationnelle	300 cycles - Conforme
Durabilité du délai de réponse	Conforme
Durabilité de la fiabilité opérationnelle	NPD

Nominal activation conditions	Compliant
Sensing element load bearing capacity	-
Sensing element response temperature:	
▪ Front from the air flow	Compliant
▪ Profile from the air flow	Compliant
Response delay (closure time)	Compliant
Closure time	< 30 s
Operational reliability	300 cycles - compliant
Durability of response delay	Compliant
Durability of operational reliability	NPD

DESCRIPTION DE LA GAMME DE CLAPETS / DESCRIPTION OF THE RANGE OF FIRE DAMPERS

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Clapet rectangulaire pivotant sur un axe horizontal ou vertical ▪ Longueur totale du clapet (L) : 200 mm à 1500 mm ▪ Hauteur totale du clapet (h) : 200 mm à 1000 mm ▪ Lame mobile en silico calcaire (en 2 bandes de 25 mm chacune) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rectangular fire damper rotating on the horizontal or vertical axis ▪ Total length of the fire damper (L): 200 mm to 1500 mm ▪ Total height of the fire damper (h): 200 mm to 1000 mm ▪ Moving blade in calcareous silicate (in 2 boards of 25 mm each) |
|---|--|

ORGANES DE COMMANDE/MECANISME DE COMMANDE – MOTORISATION / CONTROL SYSTEM/CONTROL MECHANISM - MOTORISATION

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Platine de déclenchement modulable - Système déporté ▪ Mécanisme motorisé BELIMO pour les tailles dont le 1/2 périmètre est ≤ 1400 mm <ul style="list-style-type: none"> ○ BFN24-T ou BFN230-T ○ BLF24-ME ou BLF230-ME ○ BF24 TN ○ BF230 TN ▪ Mécanisme motorisé BELIMO pour les tailles dont le 1/2 périmètre est > 1400 mm <ul style="list-style-type: none"> ○ BF24-T ou BF230-T ○ BF24-ME ou BF230-ME ○ BF24 TN ○ BF230 TN | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adjustable triggering device - Remote system ▪ Motorised mechanism BELIMO for sizes of which 1/2 perimeter is ≤ 1400 mm <ul style="list-style-type: none"> ○ BFN24-T or BFN230-T ○ BLF24-ME or BLF230-ME ○ BF24 TN ○ BF230 TN ▪ Motorised mechanism BELIMO for sizes of which 1/2 perimeter is > 1400 mm <ul style="list-style-type: none"> ○ BF24-T or BF230-T ○ BF24-ME or BF230-ME ○ BF24 TN ○ BF230 TN |
|---|---|

ETANCHEITE / LEAK TIGHTNESS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Etanchéité à froid : joint souple plat en silicone ▪ Etanchéité à chaud : joint intumescent | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Leak tightness at ambient temperature: flat flexible seal in silicone ▪ Leak tightness at elevated temperature: Intumescent seal |
|--|---|

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : **05/02/2026.**

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director,

Yannick LE TALLEC
Directrice Certification / Certification director

