
Déclaration des performances (DOP)

1. Code d'identification unique du produit type	**PLAFONE**
2. Usage prévu	Volets de désenfumage destinés à être utilisés dans les systèmes de contrôle des fumées
3. Fabricant	ALDES, 20 Boulevard Joliot Curie, 69694 Venissieux Cedex France
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 1
5. Norme harmonisée, organisme notifié, certificat de constance des performances	EN 12101-8, Efectis avec le numéro 1812_CPR_2360
6. Performances déclarées selon EN 12101-8 : 2011	résistance au feu selon EN 1366-10 et classement selon EN 13501-4

Caractéristiques essentielles			Performances	
Gamme	**Produit**	**Paroi**	**Classement**	
200x200mm ≤ PLAFONE ≤ 1000x1000mm 200x200mm ≤ PLAFONE ≤ 1500x500mm	PLAFONE	Promatec L500 ≥ 30mm	EI 60 (Ved i↔o)S 1500 AAmulti	Norme harmonisée EN 12101-8 : 2011
		Techniver L ≥ 35mm		
		Glasroc F V500 ≥ 35mm		
		Desenfire HD ou STR ≥ 25mm		
		Geotec S ≥ 30mm		
		Geoflam F ≥ 30mm		
		Exthamat P ≥ 30mm	EI 90 (Ved i↔o)S 1500 AAmulti	
		Promatec L500 ≥ 40mm		
		Techniver L ≥ 45mm		
		Desenfire THD ou STR ≥ 25mm		
		Geoflam ≥ 35mm		
		Promatec L500 ≥ 50mm	EI 120 (Ved i↔o)S 1500 AAmulti	
		Exthamat ≥ 45mm		
		Exthamat P ≥ 35mm		
		Techniver L ≥ 50mm		
		Glasroc F V500 ≥ 50mm		
		Desenfire ≥ 45mm		
		Desenfire STR ≥ 25mm		
		Desenfire HD ≥ 35mm		
		Staff Pur P ≥ 18mm + Staff Pur F ≥ 35mm		
		Geotec S ≥ 45mm		
		Geoflam F ≥ 45mm		
		Geoflam Light ≥ 35mm		
		Geoflam N ≥ 35mm		

1. Type de pose : monté sur conduit 0/90°/180°/270°



Type de paroi	Conduit horizontal - vertical et déporté
Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performance du produit de construction	Système 1
Conditions/sensibilité nominales d'activation :	Conforme - déclenchement automatique
Délai de réponse (temps de réponse) : temps de fermeture	Conforme - déclenchement automatique
Fiabilité opérationnelle : cyclage	300 cycles
Durabilité du délai de réponse :	Conforme
Durabilité de la fiabilité opérationnelle :	Conforme
Option validée	Contacts de position FCU1/DCU1 - FCU2/DCU2
Accessoires validés	Grille GFA/GGH/GFE 007
	Manchette lisse
	Virole circulaire de raccordement
Température de fonctionnement élevée (HOT 400/30) :	PND (performance non déterminée)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et fonction — Anne LEFEBVRE, Directrice Qualité et RSE

Date et lieu de délivrance — Vénissieux, 6 novembre 2026

Signature