



# PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 1778142052-92-03a94d80

Issued on: 7 May 2026 - Délivré le : 7 mai 2026

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:  
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur :



## Certificate N° 18.11.1372

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

Certification programmes / Programmes de certification

Ventilation hygroréglable (VMC HYGROREGLABLE QB37)

Product type / Type de produit

Entrée d'air hygroréglable

Model name / Nom du modèle

EHB<sup>2</sup>

Range / Gamme

EHB<sup>2</sup>

Participant / Titulaire

AERECO SAS

Brand / Marque

ALDES

Factory / Site de Production

Marne-la-Vallée Cedex 3, France

This performance certificate is delivered for the following project

| Project Name         | Project Reference        | Project location              |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <i>Nom du projet</i> | <i>Project Reference</i> | <i>Localisation du projet</i> |
| aldes                | aldes                    | France                        |



# PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 1778142052-92-03a94d80

Issued on: 7 May 2026 - Délivré le : 7 mai 2026

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:  
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur :



## Certificate N° 18.11.1372

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

| FEATURE  | VALUE   | UNIT              |
|--|---|-------------------|
| <b>Application</b>   |   |                   |
| Type de logement ( <i>Application en logement individuel ou collectif</i> )                      | Individuel  |                   |
| <b>Caractéristiques Aérauliques</b>  |   |                   |
| Débit minimum ( <i>Qmin</i> )  | 4   | m <sup>3</sup> /h |
| Tolérances du débit min ( <i>Qmin</i> ) ( <i>Tolérances de débit min (-x/+y) en m3/h</i> )       | -0/+3   |                   |
| Débit maximum ( <i>Qmax</i> )  | 31  | m <sup>3</sup> /h |
| Valeur de pression appliquée au débit  | 10  | Pa                |
| Tolérances du débit max ( <i>Qmax</i> ) ( <i>Tolérance de débit max (-x/+y) en m3/h</i> )        | -0/+4.7   |                   |
| Humidité Relative minimale ( <i>HRmin</i> )  | 51  | %                 |
| Tolérances de Humidité Relative minimale ( <i>Tolérances HRmin</i> )                             | +/-5  | %                 |
| Humidité Relative maximale ( <i>HRmax</i> )  | 65  | %                 |
| Tolérances de Humidité Relative maximale ( <i>Tolérances HR max</i> )                            | +/-5  | %                 |
| Pression appliquée pour l'Humidité Relative  | 10  | Pa                |
| <b>Caractéristiques Acoustiques</b>  |   |                   |
| Isolement acoustique ( <i>Dn,e,w+Ctr</i> )   | 34  | dB                |
| <b>Description</b>   |   |                   |
| Type d'élément extérieur ( <i>Type d'élément extérieur en précisant standard ou acoustique</i> ) | Auvent standard <sup>2</sup><br>pour EHB <sup>2</sup> |                   |
| Nr ATec ( <i>Numéro d'Avis technique</i> )   | 14.5/25-2320_V2/<br>14.5/17-2266_V1<br>2              |                   |
| Téléchargement de l'Avis Technique ( <i>Télécharger l'Avis Technique</i> )                       | <Link>  |                   |
| Site de production ( <i>Manufacturing place</i> )  | FR-77615<br>MARNE-LA-VALLE<br>E CEDEX 3               |                   |

### Humidity controlled ventilation / Ventilation hygroréglable

Range Name / Nom de Gamme :  
**EHB<sup>2</sup>**

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on:  
*Document valable à la date d'émission - Vérifier la validité en cours sur :*  
[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

#### Participant/Titulaire

**AERECO SAS**  
62 rue de l'Amirault - Collégien  
77615 Marne-la-Vallée Cedex 3, France

This product performance certificate is issued by Eurovent Certita Certification according to the certification rules:

**QB37 - « Humidity controlled ventilation » in force at established date.**

Pursuant to the decision notified by Eurovent Certita Certification, the right to use the mark QB shall be granted to the beneficiary company for the above Range in the conditions defined by the certification program mentioned.

Unless withdrawn or suspended, this certificate remains valid as long as the requirements for the certification program framework are met. The validity of the certificate is to be verified on [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED ON 27/04/2026  
THIS CERTIFICATE IS VALID UNTIL 31/12/2026

*Ce certificat de performance produit est délivré par Eurovent Certita Certification dans les conditions fixées par le référentiel :*

**QB37 – « Ventilation hygroréglable » en vigueur à date d'édition.**

*En vertu de la décision notifiée par Eurovent Certita Certification, le droit d'usage de la marque QB, est accordé à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par le programme de certification mentionné.*

*Sauf retrait ou suspension, ce certificat demeure valide tant que les conditions du référentiel du programme de certification sont respectées. La validité du certificat est à vérifier sur le site Internet [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)*

*CE CERTIFICAT A ÉTÉ EMIS LE 27/04/2026  
CE CERTIFICAT EST VALIDE JUSQU'AU 31/12/2026*

Paris, 27 avril 2026

MANAGING BOARD MEMBER / MEMBRE DIRECTOIRE



### Appendix / Annexe

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on:  
*Document valable à la date d'émission - Vérifier la validité en cours sur :*  
[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

List of certified products and characteristics is displayed on:  
*La liste des références et caractéristiques certifiées est disponible sur le site :*  
[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

This product performance certificate is valid for the following trade names:  
*Ce certificat de performance produit est valide pour les marques commerciales suivantes:*  
[Trade Name / Marque Commerciale](#)

ALDES

This product performance certificate is valid for the following manufacturing places:  
*Ce certificat de performance produit est valide pour les sites de production suivants:*  
[Manufacturing Place / Site de Production](#)

Marne-la-Vallée Cedex 3, France

This product performance certificate is valid for the following software:  
*Ce certificat de performance produit est valide pour les logiciels de sélection suivants:*  
[Software / Logiciel de sélection](#)

Not applicable for this certification programme / Non applicable pour ce programme de certification