

PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 012120210912-16243840

Issued on / Délivré le June 21 January 2021

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification conformément au

Certificate N° 18.11.1372

This document is valid at the date of issue - **Check the current validity on www.eurovent-certification.com**
*Document valable à la date d'émission - **Vérifier la validité en cours sur www.eurovent-certification.com***

Product / <i>Produit</i>	Humidity Controlled Ventilation (QB 37)
Product type / <i>Type de produit</i>	ENTRÉE D'AIR HYGORÉGLABLE
Brand / <i>Marque</i>	ALDES
Range / <i>Gamme</i>	EHB ²
Product référence / <i>Référence</i>	EHB ²

This performance certificate is delivered for the following project:
Le Product Performance Rating est établi pour le projet décrit ci-dessous:

Project Name <i>Nom du projet</i>	Company <i>Société</i>	Project reference <i>Référence du projet</i>	Project location <i>Lieu du projet</i>
aldes		aldes	France

FEATURE	VALUE	UNIT
Factory city	Marne-la-Vallée Cédex 3	
Factory country	France	

PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 012120210912-16243840

Issued on / Délivré le June 21 January 2021

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification conformément au

Certificate N° 18.11.1372

This document is valid at the date of issue - **Check the current validity on www.eurovent-certification.com**
Document valable à la date d'émission - **Vérifier la validité en cours sur www.eurovent-certification.com**

FEATURE	VALUE	UNIT
CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES		
Débit minimum (Qmin)	4.00	m ³ /h
Tolérances du débit min (Qmin)	-0/+3	
Débit maximum (Qmax)	31.00	m ³ /h
Valeur de pression appliquée au débit	10	Pa
Tolérances du débit max (Qmax)	-0/+4.7	
Humidité Relative minimale (HRmin)	51	%
Tolérances de Humidité Relative minimale	+/-5	%
Humidité Relative maximale (HRmax)	65	%
Tolérances de Humidité Relative maximale (HR max)	+/-5	%
Pression appliquée pour l'Humidité Relative	10	Pa

PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 012120210912-16243840

Issued on / Délivré le June 21 January 2021

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification conformément au

Certificate N° 18.11.1372

This document is valid at the date of issue - **Check the current validity on www.eurovent-certification.com**
*Document valable à la date d'émission - **Vérifier la validité en cours sur www.eurovent-certification.com***

FEATURE	VALUE	UNIT
DESCRIPTION		
Type de famille (CHY)	Entrées d'air hygroréglables	
Application	Logement individuel	
Dimension des entailles		
Identification	05/02-CHY1-2266	
Nr ATec	14.5/17-2266_V4	
Téléchargement de l'Avis technique	http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO4172266_V4.pdf	
Nom du fabricant	AERECO SA	
Site de production	FR-77615 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 3	