

PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 012120210908-16243836

Issued on / Délivré le June 21 January 2021

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification conformément au

Certificate N° 18.11.1373

This document is valid at the date of issue - **Check the current validity on www.eurovent-certification.com**
*Document valable à la date d'émission - **Vérifier la validité en cours sur www.eurovent-certification.com***

Product / Produit	Humidity Controlled Ventilation (QB 37)
Product type / Type de produit	ENTRÉE D'AIR HYGORÉGLABLE
Brand / Marque	ALDES
Range / Gamme	EHL
Product référence / Référence	EHL

This performance certificate is delivered for the following project:
Le Product Performance Rating est établi pour le projet décrit ci-dessous:

Project Name <i>Nom du projet</i>	Company <i>Société</i>	Project reference <i>Référence du projet</i>	Project location <i>Lieu du projet</i>
aldes		aldes	France

FEATURE	VALUE	UNIT
Factory city	Marne-la-Vallée Cédex 3	
Factory country	France	

PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 012120210908-16243836

Issued on / Délivré le June 21 January 2021

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification conformément au

Certificate N° 18.11.1373

This document is valid at the date of issue - **Check the current validity on www.eurovent-certification.com**
*Document valable à la date d'émission - **Vérifier la validité en cours sur www.eurovent-certification.com***

FEATURE	VALUE	UNIT
CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES		
Débit minimum (Qmin)	4.00	m ³ /h
Tolérances du débit min (Qmin)	-0/+3	
Débit maximum (Qmax)	31.00	m ³ /h
Valeur de pression appliquée au débit	10	Pa
Tolérances du débit max (Qmax)	-0/+4.7	
Humidité Relative minimale (HRmin)	51	%
Tolérances de Humidité Relative minimale	+/-5	%
Humidité Relative maximale (HRmax)	65	%
Tolérances de Humidité Relative maximale (HR max)	+/-5	%
Pression appliquée pour l'Humidité Relative	10	Pa

PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 012120210908-16243836

Issued on / Délivré le June 21 January 2021

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification conformément au

Certificate N° 18.11.1373

This document is valid at the date of issue - **Check the current validity on www.eurovent-certification.com**
Document valable à la date d'émission - Vérifier la validité en cours sur www.eurovent-certification.com

FEATURE	VALUE	UNIT
DESCRIPTION		
Type de famille (CHY)	Entrées d'air hygroréglables	
Application	Logement individuel	
Dimension des entailles	Caractéristiques des entrées d'air montées sur menuiserie ou coffre de volet roulant	
Identification	05/02-CHY1-2266	
Nr ATec	14.5/17-2266_V4	
Téléchargement de l'Avis technique	http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO4172266_V4.pdf	
Nom du fabricant	AERECO SA	
Site de production	FR-77615 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 3	